



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. (4112) 223-804, тел. доверия 399-999, mchs@pub.ysn.ru  
Отделение надзорной деятельности по Верхоянскому району  
678500, РС (Я), Верхоянский район, п. Батагай, ул. Озерная, 29, тел/факс 8(41165)2-01-01, ond85@mail.ru

**Предписание №60/1/1**  
**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Юридическому лицу МБОУ «Табалхская СОШ» МО «Верхоянский район» РС (Я)**  
**Директору Юмшановой Людмиле Иннокентьевне**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Верхоянского района по пожарному надзору - начальника ОНД по Верхоянскому району Дмитриева Е.С. №60 от «27» мая 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч. «00» мин. по «16» ч. «00» мин. 29.06.2015 г. – 2 рабочих часа, общая продолжительность 2 рабочих часа, проведена **плановая** проверка государственным инспектором ОНД по Верхоянскому району Корякиным М.В. в отношении МБОУ «Табалахская СОШ» МО «Верхоянский район» РС (Я), юридический адрес: РС (Я), Верхоянский район, с. Улахан-Кюель, ул. М.В. Потаповой, 13, на объекте (-ах) защиты: здание школы, здание котельной, здание кухни по адресу (-ам): РС (Я), Верхоянский район, с. Улахан-Кюель, ул. М.В. Потаповой, 13, в присутствии директора МБОУ «Табалахская СОШ» Юмшановой Людмилы Иннокентьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель и ответственное лицо по пожарной безопасности не прошли обучение пожарно-технического минимума Основание: п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. (далее ППР), п. 32, 36 Приказ №645 МЧС РФ от 12.12.2007 года.	(п. 3 ППР) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	01.11.2015 г.	
2	Здание кухни не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с приложением норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом	Приложение НПБ 110-03.	01.11.2015 г.	

	МЧС РФ от 18 июня 2003 г. №315 (НПБ 110-03). Основание: приложение НПБ 110-03.			
3	Проем противопожарной стены не заполнен сертифицированной противопожарной дверью 2 типа. Основание: ст.4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.14 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятых постановлением Минс- тра РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7.	( п.5.14 СНиП 21-01-97*) Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, таблице 3.	01.11.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе рук. организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Верхоянского района  
по пожарному надзору  
ст. лейтенант внутр. службы  
«29» июня 2015 г.



*[Handwritten signature]*

М.В. Корякин

Предписание для исполнения получено

«29» июня 2015 г.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Пометка об отказе ознакомления с данным предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)